

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Котовскому
и Ольховскому районам**

403805, г. Котово, ул. Коммунистическая, 105А, тел. 8(965)0388978,
e-mail: ondkotovo@yandex.ru

Предписание № 032/7/1/1

**«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Солодчинский детский сад»
Ольховского муниципального района Волгоградской области (ИНН 3422007659)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по пожарному надзору Киреева Э.А. № 032-7 от «26» апреля 2021 года, ст. 6
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 часов

(наименование органа ГПН)

00 минут 20 мая 2021 года по 17 часов 00 минут 31 мая 2021 года проведена проверка
Государственным инспектором Даниловского, Котовского и Ольховского районов по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Даниловскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

области Малышевым Д.В. в помещениях и зданиях МДОУ «Солодчинский детский сад»
Ольховского муниципального района Волгоградской области, расположенных по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, д. 4.

Совместно с: и.о. заведующей МДОУ «Солодчинский детский сад» Хуртаковой Ольгой
Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация (результаты испытаний) изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации	п. 54 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 г.	До 27.11.2021 года	
2.	Не обеспечено исправное состояние системы внутреннего противопожарного водоснабжения, не организовано проведение проверки	п. 48 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 г.	До 27.11.2021 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	водоотдачи в здании Солодчинского детского сада в количестве восьми пожарных кранов. Водоотдача проверяется не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
3.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация), а именно на технические средства (контрольно-приемный прибор, пожарные извещатели, кабельную продукцию), функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 г.	До 27.11.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)


Мальшев Д.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«31» мая 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«31» мая 2021 г.

и.о. заведующей МДОУ
«Солодчинский детский сад»
Ольховского муниципального района
Волгоградской области
Хуртакова Ольга Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)